



МЧС РОССИИ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО НЕКЛИНОВСКОМУ РАЙОНУ  
пер. Красный, 36, с. Покровское, 346830  
Телефоны, факс (86347) 2-11-65  
Телефон доверия Главного управления МЧС России  
по Ростовской области (863) 239-99-99

Исх. № 5-5-33- 424 от 24.11.2014 года

Муниципальное бюджетное  
учреждение  
"Центр социального  
обслуживания граждан пожилого  
возраста и инвалидов"  
Неклиновского района  
Ростовской области  
Неклиновский район,  
с.Покровское, пер.Тургенева 23

### О предупреждении гибели людей на пожарах

По состоянию на 24.11.2014 года на территории Неклиновского района Ростовской области при пожарах погибло 9 человек, в том числе пожилых возраста и инвалидов 3 человека.

Основными условиями, способствовавшими гибели людей, остаётся невозможность принятия правильного решения по самостоятельной эвакуации по причине пожилого возраста и инвалидности, а также нахождение в состоянии сна.

В текущем году основными причинами пожаров явились:

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов – 2 пожара, погибло 2 человека;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 1 пожар, погиб 1 человек.

В целях предупреждения пожаров с гибелью людей на территории Неклиновского района, считаю необходимым:

1. На собраниях и встречах доводить требования пожарной безопасности и правильного поведения в быту и на улице.
2. Провести работу по обучению мерам пожарной безопасности подопечных.
3. Во всех подразделениях оборудовать или обновить стенды с наглядной агитацией направленной на обучение пожаробезопасному поведению.
4. Вручить подопечным и работникам под роспись памятки о мерах пожарной безопасности в быту.

О проделанной работе прошу проинформировать отделение надзорной деятельности по Неклиновскому району до 01.12.2014 года, с предоставлением отрывных корешков рекомендаций.

С уважением,

Начальник отделения надзорной деятельности по  
Неклиновскому району Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
подполковник внутренней службы

А.В. Лойторенко

Отрывной  
корешок  
рекомендаций  
для индивидуальных  
жилых домов

ПАМЯТКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ  
о мерах пожарной безопасности в жилищном фонде

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ года

Гр-ну (кe) \_\_\_\_\_  
((фамилия, инициалы))

проживающему (ей) по

ул. \_\_\_\_\_

дом \_\_\_\_\_

рекомендации  
вручил: \_\_\_\_\_

Гражданину  
(кe) \_\_\_\_\_

рекомендации  
получил: \_\_\_\_\_

рекомендации  
получил: \_\_\_\_\_

В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности:

**Требования правил пожарной безопасности**

- ❖ Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи.
- ❖ Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.
- ❖ К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50x70 см.
- ❖ Трубы дымоходов в чердачном помещении опушкуйте и побелите.
- ❖ Не допускайте установку мебели и других горючих предметов (древесина и т.п.) от отопительных приборов на расстояние менее 70 см, а от отопочных отверстий - менее 1,25 м.
- ❖ Не производите разжига печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей.
- ❖ Не допускайте складирования горючих предметов в чердачном помещении.
- ❖ Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам.
- ❖ Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок (жучков).
- ❖ При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.
- ❖ При обнаружении неисправности в электрошитках, розетках, выключателях, светильниках, обеспечьте их и вызовите специалиста для устранения неисправности.
- ❖ В подсобных помещениях (сарай, клаудовые, сенинки и т.д.) установите светильники с защитными колпаками.
- ❖ Под электроплитки, утюги, чайники установите негорючие и нетеплопроводящие подставки (керамическая плитка и т.п.).
- ❖ Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой.
- ❖ В жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым.
- ❖ Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра.
- ❖ Приобретите отнетушитель, имейте всегда наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату.
- ❖ Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией (отверстия в верхней и нижней части двери шкафа).
- ❖ Не используйте источники открытого огня (свечи, луцины, керосиновые лампы без колпаков и т.п.) при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки и т.д.), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах.
- ❖ Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.

Рекомендации вручил: \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_. г.

(подпись) \_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)